

【トリクロロエチレン排出ガス測定記録】

2020年 10 月

・測定場所 : 脱着機排ガス排出用ダクト内
 ・基準値 : 50PPM以下
 ・測定機器 : ガステック検知管

* 測定単位:PPM

日付		1号機	2号機	時間①	測定値	時間②	測定値	時間③	測定値
10月1日	木	○		9:00	0				
10月2日	金		○	9:00	0				
10月3日	土								
10月4日	日								
10月5日	月	○		9:00	0	13:00	0		
10月6日	火		○	9:00	0				
10月7日	水	○		9:00	0	17:00	5		
10月8日	木		○	9:00	0				
10月9日	金	○		8:50	0				
10月10日	土								
10月11日	日								
10月12日	月		○	8:50	0				
10月13日	火	○		16:00	0				
10月14日	水		○	9:00	0				
10月15日	木	○		11:30	0				
10月16日	金		○	8:30	0				
10月17日	土								
10月18日	日								
10月19日	月	○		9:30	0				
10月20日	火		○	8:50	0	15:30	0		
10月21日	水	○		8:30	0				
10月22日	木			9:00	0	15:30	0		
10月23日	金		○	8:30	0				
10月24日	土	○							
10月25日	日								
10月26日	月		○	9:00	0				
10月27日	火	○		9:00	0				
10月28日	水		○	11:00	0				
10月29日	木	○		9:00	0				
10月30日	金		○	9:00	0				
10月31日	土								

確 認